



P/129254

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša,
komunalne poslove i infrastrukturu

KLASA: UP/I-351-02/26-02/6

URBROJ: 2181-010/04-26-2

Split, 23.06.2026.

Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko – dalmatinske županije temeljem odredbi članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

**o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat
„Vodoopskrbna infrastruktura naselja Srijane, Grad Omiš, Splitsko-dalmatinska županija“**

Nadležno tijelo za provedbu postupka:

Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko – dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21 000 Split.

Pravni temelj za vođenje postupka:

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, dalje u tekstu: ZZO) te odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 03/17 i 48/26, dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.1. *Zahvati urbanog razvoja - sustavi javne vodoopskrbe* i točki 5. *Izmjena zahvata s ovoga Priloga koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga III Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno za predmetni zahvat Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, dalje u tekstu: ZPP), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata:

Vodovod Omiš d.o.o., Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš.

Lokacija zahvata:

Predmetni zahvat planiran je na području naselja Srijane, u Gradu Omišu.

Sažeti opis zahvata:

Planirani zahvat odnosi se na izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda na području naselja Srijane u Gradu Omišu u ukupnoj duljini oko 10,3 km te obuhvaća izgradnju sljedećih ogranaka: ogranak Zidine u duljini oko 443 m, ogranak Končul u duljini oko 1.536 m, ogranak Tomići u duljini oko 130 m, ogranak Radovići u duljini oko 2.288 m, ogranak Luke i Bunje u duljini oko 3.277 m, ogranak Nečaj u duljini oko 791 m, ogranak Vela Njiva u duljini oko 1.847 m. Zahvatom su predviđene PEHD cijevi, uz iznimku nekoliko spojeva od DUCTIL cijevi, profila u rasponu DN63 – DN140. Budući da

projektirani vodovodi prolaze naseljenim mjestima predviđena je vanjska hidrantska mreža za gašenje požara. Na cjevovodima vanjske hidrantske mreže predviđeni su podzemni hidranti. Prosječna niveleta vodovodne cijevi je na 1,1 m od uređenog terena. Iskop se obavlja strojno. Cijevi se polažu na posteljicu koja će se izvesti od sitnozrnog nevezanog materijala veličine zrna 0-8 mm u visini od 10 cm. Cijev će se također obložiti istim materijalom veličine zrna 0-8 mm do visine od 30 cm iznad tjemena cijevi. Ostatak rova zatrpao će se materijalom iz iskopa gdje geomehaničke karakteristike to dopuštaju odnosno zamjenskim kamenim materijalom granulacije 0-120 mm prema nalogu nadzornog inženjera. Ostatak rova se može zatrpavati i drugim materijalom. Završni slojevi se vraćaju u prvobitno stanje kao i površina radnog pojasa. Konceptija vodoopskrbne mreže razrađena projektom polazi od korištenja već izgrađenih glavnih vodoopskrbnih cjevovoda spojenih na vodospreme „Marasovići“ ili „Zidine“ te prirodne konfiguracije terena i rasporeda stambenih, uslužnih i ostalih objekata, kako bi se izbjegle potrebe za prepumpavanjem vode. Opskrbne količine vode za svakodnevnu upotrebu te gašenje požara osigurane su vodom iz gore navedenih vodosprema, te nije potrebna dodatna izgradnja vodosprema.

Sažeti opis postupka:

Nositelj zahvata je sukladno članku 25. stavak 3. Uredbe uz svoj zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio i Elaborat zaštite okoliša, a koji je u lipnju 2026. godine izradila tvrtka FIDON d.o.o. iz Zagreba. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko – dalmatinske županije će sukladno članku 26. Uredbe tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima i JLP(R)S dostaviti priloženi Elaborat i zatražiti mišljenje o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj planiranog zahvata s obzirom na područje njihove nadležnosti. Nakon što Upravni odjel razmotri mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i JLP(R)S kao i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, donijeti će rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb;
2. Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/I, 21310 Omiš;
3. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split;
4. Hrvatske šume, Uprava šuma, podružnica Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21000 Split;
5. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split.

Način očitovanja javnosti na informaciju:

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija objavit će se na Internet stranicama (www.dalmacija.hr) i oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije te Internet stranicama i oglasnoj ploči Grada Omiša. Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenja o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu Splitsko – dalmatinske županije, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu, Domovinskog rata 2, 21000 Split, u roku 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

Splitsko – dalmatinska županija objavit će na svojim Internet stranicama (www.dalmacija.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

VIŠA SAVJETNICA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
mr.sc. Tea Gluhak Cvitković, dipl.ing.biol.